



Carte : analyse hydrologique du site objet de la demande

Risque inondation (cf. carte)

Diagnostic :

Etudes existantes : *Etude globale du bassin versant d'Etréat, Plan Local d'Urbanisme*

Enjeux aval : *Yolite et habitations sur Pierrefiques*

Synthèse + visite	Risque	Qualification	Description :
	<i>Oui pour l'accès</i>	<i>Non défini.</i>	<i>Sans objet</i>

Contraintes liées au risque d'inondation, si le projet est accordé :

Règlementaire : *Sans objet.*

Observations SMBV : *L'accès se fera en traversant un axe de ruissellement important.*

Gestion des eaux pluviales du projet

Mesures prévues : *Bassin d'infiltration pour les eaux pluviales, talus cauchois, préservation mare.*

Impact aval potentiel (sans gestion des eaux pluviales du projet) : *Projet d'ampleur importante. L'impact aval est potentiellement important. Des aménagements mal dimensionnés ou mal réalisés pourraient entraîner des dégâts en aval ou sur les nouvelles constructions.*

Recommandations liées aux enjeux, si le projet est accordé

Observations SMRV :

La gestion des eaux pluviales du nouvel accès n'est pas mentionnée. Celle-ci devra être réalisée.

Le dimensionnement du bassin pluvial n'est pas indiqué.

La réalisation du bassin doit suivre la doctrine départementale sur l'infiltration ainsi que le Plan Local d'Urbanisme (dimensionnement contraignant).

Le Président
 Syndicat Mixte des Bassins Versants
 Pointe de Caux Etréat
 2, rue de la Garde
 Daniel SOUYANVILLE